

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Иркутской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области  
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.  
664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22Б, тел. 89914356076

**Предписание № 320/1/1**  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

*Государственного общеобразовательного казенного учреждения иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №14 г. Иркутска»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

На основании: распоряжения № 320 от «02» июня 2021 г., которое вынес заместитель главного государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Калинин Игорь Сергеевич была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного общеобразовательного казенного учреждения иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №14 г. Иркутска» (далее - ГОКУ СКШ №14 г. Иркутска) по соблюдению на Объекте защиты (территории, зданий и помещений, расположенные по адресу проверки), используемом (эксплуатируемом) ГОКУ СКШ №14 г. Иркутска в процессе осуществления своей деятельности, требований пожарной безопасности.

по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фрунзе, 16 (далее – Объект защиты)

Проверку проводил: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Кузнецов Иван Андреевич, эксперты не привлекались.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Дата и время проведения проверки:

«11» июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.;

«24» июня 2021 г. с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 2 часа 00 минут

При проверке присутствовали:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует ограждение крыльца с наличием трех и более ступенек на выходе из пищеблока. (высотой не менее 0.8 м.)	ст.4, 6, 53,89,151 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 8.2.1 п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.05.2022	
2.	Отсутствует ограждение крыльца на третьем выходе из	ст.4, 6, 53,89,151 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной без-	01.05.2022	

	помещения школы с наличием трех и более ступенек (высотой не менее 0.8 м.)	опасности». п. 8.2.1 п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
3.	Ступени крыльца на выходе из столярной мастерской имеют разную высоту.	ст.4, 6, 53,89,151 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 8.2.1 п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.05.2022	
4.	Лестницы 3 – го типа располагаться на расстоянии менее 1 м. от плоскости оконных проемов.	ст.4, 6, 53,89,151 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 8.2.1 п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.05.2022	

Со сроками установленными в данном предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласен (на).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г. Иркутска по пожарному надзору Кузнецов И.А.  
«24» июня 2021 г.

  
(подпись) М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Иванова Л.В. директор ГОКУ СКШ №14  
г. Иркутска  
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

  
(подпись)

«24» июня 2021 г.